

臺灣士林地方檢察署建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：114 年 4 月 10 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	偵查大樓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 電業法第 60 條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>9. 機電設備維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：108 年 1 月正式啟用偵查大樓，113 年 9 月委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，於 114 年 1 月間辦理申報並獲得市政府核發檢查合格標章。</li> <li>2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次保養於 114 年 3 月 18 日辦理，年度安全檢查於 113 年 5 月 20 日辦理。</li> <li>3. 自來水水塔：本機關每半年清洗 1 次。最近 1 次於 113 年 12 月 21 日清洗。</li> <li>4. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 103 年 5 月 9 日。</li> <li>5. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理檢測，最近 1 次保養於 114 年 3 月 14 日辦理，最近一次檢測於 114 年 3 月 8 日辦理停電維護檢測。</li> </ol>
2	第一、二辦公大樓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 電業法第 60 條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>8. 用電場所及專任電氣技術人</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，一辦(院、檢聯合辦公大樓)每 2 年申報 1 次，112 年度已申報並於 113 年度 2 月獲市政府核發檢查合格標章。二辦每 4 年申報 1 次，111 年度已申報並於 112 年 2 月獲市政府核發檢查合格標章。</li> <li>2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每半年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次保養於 114 年 3 月 24 日辦理，年度安全檢查一辦於 114 年 2 月 27 日辦理，二辦於 114 年 2 月 27 日辦理。</li> <li>3. 自來水水塔：本機關每半年各清洗 1 次。最近 1 次於 113 年 12 月 21 日清洗。</li> <li>4. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防</li> </ol>

臺灣士林地方檢察署建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：114 年 4 月 10 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		<p>員管理規則。</p> <p>9. 機電設備維護契約。</p>	<p>安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期，一辦為 114 年 3 月 30 日，二辦於 113 年 5 月 9 日。</p> <p>5. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於 1 年辦理檢測，最近 1 次保養於 114 年 3 月 14 日辦理，113 年 9 月 16 日辦理紅外線熱影像檢測。</p>